Ylä-Savon Vesi Oy

SUKEVAN JAKELUALUE 2025

	Yksikkö	Lkm	Keskiarvo	Min.	Maks.	1352/2015
Lämpötila	°C	6	8,3	4,4	11,7	-
E.coli	pmy/100ml	6	0	0	0	<1 (V)
Koliformiset bakteerit	pmy/100ml	6	0	0	0	<1 (T)
Enterokokit	pmy/100ml	1	0	0	0	<1 (V)
Heterotrof. pesäkeluku 22ºC	pmy/ml	3	0,67	0	2	-
pH		6	7,7	7,4	7,8	≤9,5-≥6,5 (T)
Alkaliniteetti	mmol/l	1	0,5	0,5	0,5	-
Hiilidioksidi	mg/l	1	<2	<2	<2	-
Asiditeetti	mmol/l	1	<0,05	<0,05	<0,05	-
Sähkönjohtavuus	µS/cm	6	65,3	62	69	<2500 (T)
Sameus	FNU	6	<0,1	<0,1	<0,1	-
Väri	mg/l Pt	6	<5	<5	<5	-
Hapettuvuus	mg/l	1	<0,5	<0,5	<0,5	<5 (T)
Permanganaattiluku	mg/l KMnO4	1	<2	<2	<2	<20 (T)
Ammonium	mg/l	6	<0,004	<0,004	<0,004	<0,5 (T)
Nitriitti	mg/l	1	<0,007	<0,007	<0,007	≤0,5 (V)
Nitraatti	mg/l	1	0,21	0,21	0,21	≤50 (V)
Rauta	µg/l	6	1,7	0,93	2,4	<200 (T)
Mangaani	µg/l	6	<0,5	<0,5	<0,5	<50 (T)
Kokonaiskovuus	mmol/l	1	0,25	0,25	0,25	-
Kokonaiskovuus	°dH	1	1,4	1,4	1,4	-
Alumiini	µg/l	1	2,6	2,6	2,6	<200 (T)
Arseeni	µg/l	1	<0,1	<0,1	<0,1	≤10 (V)
Elohopea	µg/l	1	<0,005	<0,005	<0,005	≤1 (V)
Kadmium	µg/l	1	<0,01	<0,01	<0,01	≤5 (V)
Kromi	µg/l	1	0,23	0,23	0,23	≤25 (V)
Kupari	mg/l	1	0,071	0,071	0,071	≤2 (V)
Lyijy	µg/l	1	0,29	0,29	0,29	≤5 (V)
Nikkeli	µg/l	1	0,27	0,27	0,27	≤20 (V)
Natrium	mg/l	1	2,3	2,3	2,3	<200 (T)
Fluoridi	mg/l	1	0,024	0,024	0,024	≤1,5 (V)
Kloridi	mg/l	1	1,2	1,2	1,2	<250 (T)
Sulfaatti	mg/l	1	2	2	2	<250 (T)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta sekä rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta
V = laatuvaatimus
T = laatutavoite
Sukevan jakelualueen vesi on täyttänyt kaikilta tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoittet eikä muissa tutkituissa ominaisuuksissa ole ollut epätavallisia muutoksia.